

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 10 Ottobre 2016 a domenica 16 Ottobre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
03/10	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA						
04/10							
05/10							
06/10							
07/10							
08/10							
09/10							
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
03/10	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA			
04/10				
05/10				
06/10				
07/10				
08/10				
09/10				

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 10 Ottobre 2016 a domenica 16 Ottobre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
03/10	1,40	2,54	83,57	0,73	0,07	0,37	1,88
04/10	1,48	2,08	82,25	0,71	0,18	0,36	2,12
05/10	1,31	2,27	85,46	0,73	0,13	0,36	2,18
06/10	1,77	2,24	79,94	0,72	0,29	0,36	2,26
07/10	1,13	4,67	71,13	0,75	0,12	0,36	2,42
08/10	1,42	3,01	81,04	0,70	0,11	0,37	2,25
09/10	1,48	2,67	72,80	0,68	0,05	0,36	3,20
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
03/10	5,87	13,77	123,3	47054
04/10	5,85	13,73	122,7	47008
05/10	5,77	13,76	123,1	47033
06/10	5,75	13,81	123,0	47176
07/10	5,88	13,75	122,5	46722
08/10	5,90	13,71	124,3	46824
09/10	6,14	13,56	125,5	46274