

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 31 Ottobre 2016 a domenica 06 Novembre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
31/10	0,50	2,37	54,59	0,75	0,31	1,26	0,46
01/11	0,52	3,35	51,81	0,76	0,45	1,41	0,33
02/11	0,49	2,89	53,54	0,75	0,38	1,21	0,34
03/11	0,49	3,79	53,49	0,74	0,43	1,16	0,39
04/11	0,53	3,96	52,09	0,75	0,21	1,15	0,29
05/11	0,51	2,18	53,20	0,75	0,18	1,18	0,39
06/11	0,52	2,21	54,61	0,75	0,21	1,16	0,30
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
31/10	6,13	13,17	120,7	45.513
01/11	6,04	13,29	121,7	44.453
02/11	6,01	13,22	122,3	44.005
03/11	6,16	12,99	121,9	44.168
04/11	6,08	13,17	121,9	44.642
05/11	6,11	13,22	121,4	43.786
06/11	6,12	13,13	122,0	42.658

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 31 Ottobre 2016 a domenica 06 Novembre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
31/10	0,65	2,29	53,38	0,70	0,49	0,36	2,25
01/11	0,70	2,33	63,67	0,67	0,56	0,35	2,02
02/11	0,79	2,37	68,89	0,69	0,56	0,36	2,10
03/11	0,97	2,06	58,34	0,68	0,65	0,36	2,60
04/11	0,67	2,32	58,63	0,68	0,41	0,36	2,20
05/11	0,76	2,35	58,27	0,69	0,43	0,37	2,24
06/11	0,81	3,12	66,60	0,70	0,46	0,37	2,25
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
31/10	6,28	13,62	124,1	45.289
01/11	6,62	13,31	124,1	44.894
02/11	6,36	13,50	124,4	44.629
03/11	6,50	13,39	124,1	44.822
04/11	6,48	13,40	124,5	45.282
05/11	6,35	13,50	124,0	44.713
06/11	6,29	13,52	125,4	43.703