

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 21 Novembre 2016 a domenica 27 Novembre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
21/11	0,48	3,07	54,13	0,73	0,26	1,19	0,33
22/11	0,46	2,45	54,75	0,72	0,25	1,16	0,39
23/11	0,49	2,85	53,74	0,71	0,20	1,13	0,48
24/11	0,50	2,63	56,20	0,71	0,08	1,20	0,52
25/11	0,56	3,32	57,92	0,69	0,17	1,22	0,57
26/11	0,62	2,82	56,99	0,70	0,16	1,14	0,41
27/11	0,58	3,13	56,79	0,70	0,34	1,18	0,49
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
21/11	6,12	13,00	122,3	47.339
22/11	6,14	12,81	122,5	47.520
23/11	6,36	12,63	122,1	47.209
24/11	6,47	12,52	121,2	44.276
25/11	6,58	12,36	121,0	44.516
26/11	6,44	12,46	121,7	44.588
27/11	6,46	12,51	122,0	45.055

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 21 Novembre 2016 a domenica 27 Novembre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
21/11	0,73	3,05	48,07	0,65	0,54	0,34	3,12
22/11	0,74	1,57	64,96	0,67	0,54	0,35	2,56
23/11	0,66	1,21	76,96	0,66	0,43	0,35	1,83
24/11	0,60	1,57	85,39	0,65	0,31	0,34	1,59
25/11	0,72	1,24	97,43	0,64	0,37	0,34	1,38
26/11	0,69	3,77	79,31	0,64	0,46	0,35	1,51
27/11	0,65	1,55	93,92	0,65	0,54	0,35	1,20
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
21/11	6,64	13,02	125,3	43.544
22/11	6,35	13,33	125,5	43.365
23/11	6,67	13,06	125,6	44.496
24/11	6,82	12,97	124,3	44.080
25/11	6,82	12,85	124,1	44.066
26/11	6,89	12,78	125,4	42.114
27/11	6,83	12,90	125,5	43.006