

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 20 Febbraio 2017 a domenica 26 Febbraio 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
20/02	0,48	2,98	45,55	0,75	0,73	1,38	0,35
21/02	0,48	2,94	48,52	0,75	0,59	1,38	0,21
22/02	0,51	3,01	45,60	0,74	0,61	1,35	0,19
23/02	0,51	2,33	45,81	0,75	0,60	1,36	0,22
24/02	1,08	3,47	48,07	0,77	0,74	1,33	0,32
25/02	1,42	3,30	48,77	0,74	0,45	1,33	0,28
26/02	1,40	2,64	48,50	0,74	0,49	1,33	0,26
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
20/02	6,19	13,32	122,0	45.304
21/02	6,22	13,20	122,3	46.195
22/02	6,26	13,14	122,1	45.762
23/02	6,15	13,30	121,7	44.125
24/02	6,42	13,01	122,4	44.358
25/02	6,44	13,00	122,0	45.303
26/02	6,27	13,16	122,3	45.450

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 20 Febbraio 2017 a domenica 26 Febbraio 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
20/02	0,59	0,53	85,12	0,69	0,46	0,41	0,93
21/02	0,72	1,24	79,46	0,68	0,34	0,41	2,03
22/02	1,30	2,04	68,24	0,66	0,37	0,40	3,30
23/02	1,98	1,63	61,70	0,70	0,33	0,40	3,07
24/02	1,00	1,93	77,19	0,66	0,38	0,41	2,60
25/02	0,86	2,12	90,33	0,65	0,11	0,40	1,95
26/02	0,83	2,21	91,78	0,66	0,21	0,41	1,67
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
20/02	5,91	13,75	124,6	44.537
21/02	5,85	13,71	124,3	44.813
22/02	6,12	13,49	124,9	45.537
23/02	6,10	13,53	124,7	44.746
24/02	6,28	13,34	125,7	45.122
25/02	6,37	13,27	125,4	45.079
26/02	6,18	13,40	126,1	45.930