

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 06 Marzo 2017 a domenica 12 Marzo 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
06/03	1,10	3,26	50,83	0,67	0,48	1,35	0,43
07/03	1,83	2,79	51,41	0,74	0,29	1,31	0,38
08/03	1,97	5,58	52,64	0,78	0,51	1,29	0,26
09/03	1,72	7,06	50,27	0,80	0,72	1,31	0,37
10/03	0,68	3,14	51,81	0,70	0,66	1,33	0,33
11/03	0,62	3,32	47,73	0,74	0,59	1,36	0,25
12/03	2,34	3,60	50,80	0,75	0,54	1,33	0,41
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
06/03	6,48	12,98	121,8	44.136
07/03	6,60	12,80	121,3	44.055
08/03	6,50	12,95	122,1	45.296
09/03	6,49	12,92	122,5	44.916
10/03	6,43	13,01	122,5	45.292
11/03	6,24	13,19	122,0	45.820
12/03	6,46	12,97	121,8	44.929

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 06 Marzo 2017 a domenica 12 Marzo 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
06/03	0,70	3,33	72,58	0,64	0,47	0,36	3,24
07/03	0,69	3,17	73,82	0,67	0,37	0,36	3,75
08/03	0,83	6,19	84,42	0,67	0,70	0,36	4,00
09/03	0,80	0,73	93,34	0,66	0,55	0,35	4,05
10/03	0,73	0,69	81,54	0,66	0,56	0,36	3,11
11/03	0,62	0,95	84,55	0,67	0,45	0,36	2,77
12/03	0,61	0,95	87,89	0,67	0,45	0,36	2,55
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
06/03	6,00	13,58	124,9	43.264
07/03	6,01	13,55	124,9	43.700
08/03	5,98	13,61	125,1	44.597
09/03	6,09	13,52	124,6	44.150
10/03	5,95	13,67	124,2	44.419
11/03	5,99	13,61	123,9	43.177
12/03	5,92	13,65	124,1	43.941