

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 05 Dicembre 2016 a domenica 11 Dicembre 2016 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
05/12	1,11	2,63	51,70	0,53	0,49	1,15	0,54
06/12	1,07	2,56	49,24	0,56	0,43	1,20	0,44
07/12	0,63	2,44	45,60	0,73	0,49	1,23	0,29
08/12	0,76	4,07	46,09	0,73	0,59	1,29	0,38
09/12	0,65	3,80	50,44	0,73	0,64	1,24	0,42
10/12	0,57	2,73	45,21	0,74	0,44	1,26	0,37
11/12	0,64	2,20	44,37	0,73	0,52	1,29	0,27
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
05/12	6,48	12,69	121,6	45.539
06/12	6,47	12,80	121,4	46.084
07/12	6,56	12,88	121,3	47.860
08/12	6,55	13,00	120,8	47.843
09/12	6,51	13,02	121,1	47.075
10/12	6,26	13,26	120,5	46.530
11/12	6,30	13,11	120,5	46.568

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 05 Dicembre 2016 a domenica 11 Dicembre 2016 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
05/12	0,63	2,07	75,19	0,65	0,70	0,36	2,77
06/12	0,65	1,53	78,71	0,66	0,52	0,36	2,50
07/12	0,43	2,11	77,40	0,47	0,55	0,36	2,29
08/12	0,63	4,37	78,62	0,67	0,67	0,35	3,04
09/12	0,59	1,54	79,15	0,65	0,57	0,36	2,82
10/12	0,78	1,35	82,26	0,68	0,57	0,36	2,16
11/12	0,57	1,41	82,46	0,65	0,67	0,36	1,87
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
05/12	6,65	13,13	125,3	44.196
06/12	6,50	13,24	124,9	43.701
07/12	6,27	13,34	124,5	44.694
08/12	6,21	13,32	123,9	45.963
09/12	6,18	13,34	124,8	45.998
10/12	6,07	13,39	124,4	45.947
11/12	6,13	13,39	124,5	45.960