

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 27 Marzo 2017 a domenica 02 Aprile 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
27/03	0,64	3,03	49,80	0,72	0,21	1,31	0,30
28/03	0,70	3,15	53,33	0,73	0,24	1,30	0,25
29/03	0,78	2,97	50,11	0,73	0,20	1,30	0,35
30/03	0,73	2,83	47,00	0,73	0,23	1,28	0,31
31/03	0,60	2,75	50,80	0,73	0,22	1,28	0,40
01/04	0,61	2,70	51,86	0,73	0,08	1,31	0,35
02/04	0,65	3,11	53,47	0,72	0,06	1,31	0,54
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
27/03	6,50	12,90	121,5	44.359
28/03	6,44	12,99	121,9	44.309
29/03	6,31	13,13	121,7	43.584
30/03	6,53	12,98	122,5	43.968
31/03	6,56	12,94	123,5	44.604
01/04	6,47	12,92	122,7	44.399
02/04	6,55	12,79	122,5	44.132

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 27 Marzo 2017 a domenica 02 Aprile 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
27/03	0,65	1,86	83,14	0,70	0,40	0,40	1,16
28/03	0,80	1,52	86,84	0,68	0,41	0,40	1,07
29/03	0,68	1,70	79,32	0,67	0,40	0,38	1,29
30/03	0,69	3,91	71,34	0,66	0,49	0,37	2,05
31/03	0,98	0,97	86,92	0,68	0,59	0,39	1,67
01/04	0,96	1,63	87,53	0,68	0,43	0,39	0,75
02/04	0,68	0,63	101,0	0,69	0,34	0,40	0,60
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
27/03	5,78	13,76	124,8	45.201
28/03	6,02	13,61	126,3	45.951
29/03	6,22	13,43	126,5	45.510
30/03	6,27	13,35	126,1	45.063
31/03	6,15	13,53	126,5	44.608
01/04	6,02	13,57	125,6	44.198
02/04	5,64	13,88	125,4	45.295