

Tabella Analisi Emissioni Termovalorizzatore

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 03 Aprile 2017 a domenica 09 Aprile 2017 – LINEA 1

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
03/04	0,64	2,78	47,73	0,72	0,05	1,30	0,44
04/04	0,63	2,35	55,36	0,71	0,08	1,26	0,38
05/04	0,55	2,10	52,01	0,72	0,00	1,29	0,47
06/04	0,62	2,17	49,22	0,72	0,01	1,29	0,40
07/04	0,62	6,21	43,00	0,78	0,18	1,33	0,44
08/04	0,63	3,22	51,81	0,76	0,08	1,34	0,33
09/04	0,67	2,79	58,85	0,78	0,11	1,38	0,13
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
03/04	6,71	12,75	122,4	44.196
04/04	6,84	12,59	122,2	44.158
05/04	6,86	12,67	121,6	44.060
06/04	6,78	12,70	121,9	44.367
07/04	6,63	12,86	121,1	43.929
08/04	6,06	13,36	120,6	44.910
09/04	5,56	13,79	120,2	45.599

Parametri Monitorati in Continuo – Medie GIORNALIERE da lunedì 03 Aprile 2017 a domenica 09 Aprile 2017 – LINEA 2

	Ac. Cloridrico	Ossido Carbonio	Ossidi Azoto	Ossidi Zolfo	Carb. Org. Totale	Polveri	Ammoniaca
Giorno	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
03/04	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA						
04/04							
05/04							
06/04							
07/04							
08/04							
09/04							
Limite Giorno:	10,00	50,00	120,0	50,00	10,00	10,00	10,00

	An. Carbonica	Ossigeno	Temp. Fumi	Portata Fumi
Giorno	%V	%V	°C	Nm ³ /h
03/04	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE PERIODICA			
04/04				
05/04				
06/04				
07/04				
08/04				
09/04				